

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
а. Али-Бердуковская»
Хабезского муниципального района
КЧР, 369425, Хабезский район
а. Али-Бердуковский, ул. Ленина, 40
тел. 8 963 286 49 93
e-mail aliberdukovski@ya.ru
№ 329 от «06» 06 2022 г.
на № от « » 2022 г.

Начальнику ОНД и ПР по Хабезскому и
Абазинскому районам подполковник
внутренней службы
Даурову Ю.М.

И.о. директора
МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский»
Ф.М. Богатырева

Ответ на Ваше представление

Уважаемый Юрий Мухадинович!

Во исполнение представления № 12 от 16.05.2022 г. с целью устранения выявленных нарушений и соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил пожарного режима в РФ» были устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Огнетушители расположили на высоте не более 1,5 метра от пола до верха корпуса огнетушителя.
2. Обеспечили перезарядку огнетушителей, их освидетельствование и своевременную замену в сроки, указанные в паспорте огнетушителя.
3. Обеспечение проведения повторной обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности будет осуществляться в указанный срок.
4. Провели работы по ремонту и техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
5. Обеспечили наличие на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

И.о. директора МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» _____ /Ф.М. Богатырева/

