

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Хабезскому и Аба-
зинскому районам
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33, und kchr@mail.ru, 27-08-53, единый телефон
доверия 8(8782) 26-01-00

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: и.о. директора МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» Богатырёвой Ф.М.
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 23 от « 04 » 05 2022 года
в период с « 13 » 05 2022 г. по « 13 » 05 2022 г.
начальником ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам, подполковником внутренней
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
службы Дауровым Юрием Мухадиновичем
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – и.о. директора
МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» Богатырёва Фарида Мухадиновна
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной без- опасности, с указанием конкретного места выявлен- ного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового ак-	Срок устранения нарушения обязатель- ных требова- ний пожар-	Отмет- ка о вы- полне- нии
--------------	---	---	---	--

		та Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ной безопасности	
1.	Обеспечить перезарядку огнетушителей, их освидетельствование и своевременную замену в сроки, указанные в паспорте огнетушителя	ППР в РФ п. 60	13.05.2023 г.	
2.	Огнетушители расположить на высоте не более 1,5 метра от пола до верха корпуса огнетушителя	ППР в РФ п. 409	13.05.2023 г.	
3.	Обеспечить проведение повторной обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности	ППР в РФ п. 13	13.05.2023 г.	
4.	Провести работы по ремонту и техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ППР в РФ п. 54	13.05.2023 г.	
5.	Обеспечить наличие на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	ППР в РФ п. 54	13.05.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

д.о. директора МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский»

Богатырёва Ф.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам

подполковник внутренней службы Дауров Ю.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.