



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (http://www.svkchr.ru/gpn), т. 25-43-72, 25-42-34, номер телефона
доверия МЧС России – (499) 216-99-99, единый телефон доверия государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № _____

об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

«16» мая 2022 г.

а. Хабез

Я, главный государственный инспектор Хабезского и Абазинского районов по пожарному надзору - начальник ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам подполковник внутренней службы Дауров Юрий Мухадинович рассмотрев материалы
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

на должностное лицо (гражданина (ку) Богатырёву Фариду Мухадиновну по результатам
(ненужное зачеркнуть)

проведения плановой проверки МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» находящегося
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

(зарегистрированного(ную) по адресу: Хабезский район, а. Жако, ул. Подгорная, 3
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что: 13.05.2022 г. в 11 часов 40 минут на территории, в зданиях и помещениях МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» по адресу: Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Ленина, 40 были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», а именно:

1. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (ППР в РФ п. 60). 2. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра от пола до верха корпуса огнетушителя (ППР в РФ п. 409). 3. Не обеспечено проведение повторной обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности (ППР в РФ п. 13). 4. Не обеспечиваются работы по ремонту и техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ППР в РФ п. 54). 5. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (ППР в РФ п. 54).

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление выдал: «16» мая 2022 г.

Дауров Ю.М.

Представление получил: «16» мая 2022 г.

Богатырёва Ф.М.